



ООО «ДИОС-1»

тел.-факс (3532) 40-09-79
460000 г.Оренбург, ул. Пионерская, 1/1
e-mail: dios-1@yandex.ru



А К Т

о снятии аварийности здания МОАУ «Лицей №6», корпус 1, расположенного по адресу: г. Оренбург, ул. Шевченко, 233а

В ходе строительно-монтажных работ на объекте «МОАУ «Лицей №6», корпус 1 по ул. Шевченко, 233а в г. Оренбург» было выполнено усиление аварийных строительных конструкций (см. «Технический отчет по детально-инструментальному обследованию строительных конструкций здания...»), выполненный ООО «ДИОС-1» в 2016 г.), а именно:

- стена в осях 4-3,В и 1-3,В;
- торцевая стена в осях 1, А-В;
- входная группа в осях 1,В-А.

Все работы выполнены согласно проекту усиления (шифр 161/161//-21-05-2017-АС) в полном объеме, **аварийность устранена,**

Главный инженер ООО «ДИОС-1»

27.10. 2017

Мезенцев С.А.



ООО «ДИОС-1»

тел.-факс (3532) 40-09-79
460000 г.Оренбург, ул. Пионерская, 1/1
e-mail: dios-1@yandex.ru

«УТВЕРЖДАЮ»

Тех. директор ООО «ДИОС-1»



Казаков Д.С.

2017

А К Т

**о снятии аварийности здания МОАУ «Лицей №6» корпус 2,
расположенного по адресу: г. Оренбург, ул. Томилинская, 242**

В ходе строительно-монтажных работ на объекте «МОАУ «Лицей №6» корпус 2 по ул. Томилинская, 242 в г. Оренбург» было выполнено усиление аварийных строительных конструкций (см. «Технический отчет по обследованию основных несущих строительных конструкций здания...»), выполненный ООО «ДИОС-1» в 2017 г. Шифр: 78/78//30-03-17), а именно:

- участки наружных стен с разрушением каменной кладки;
- перемычки над дверными проемами в подвале с разрушением бетона;
- лестничная площадка с разрушением бетона.

Все работы выполнены согласно проекту усиления (договор №131) в полном объеме, **аварийность устранена,**

Главный инженер

ООО «ДИОС-1»

Мезенцев С.А.